

СОГЛАСОВАНО




План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные лица	Отметка об исполнении
1	Изучение нормативных документов	Постоянно	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
2	Выполнить гидropневматическую промывку оборудования теплового пункта	Июнь	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
3	Гидравлические испытания тепловых сетей	Согласно утверждённого графика	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
4	Ответственным лицам пройти проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии Ростехнадзора	До 13 июня	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
6	Выполнить утепление здания (чердака, лестничных клеток, дверей, окон и т.п.)	Июль	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
7	Произвести ревизию, ремонт, замену арматуры, окраску трубопроводов, ремонт теплоизоляции. Нанесение нумерации и маркировочных надписей в соответствии с технологической схемой. Проверка рабочего освещения в помещении ИТП	Май - Август	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
8	Произвести промывку теплообменников ИТП	В этом году не требуется (промывка всех теплообменников была проведена в 2025 г.)	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
9	Укомплектовать ИТП контрольно-измерительными приборами	Май	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
10	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию	В течении всего отопительного периода	Директор ООО "Гайя"	

11	Получить в теплоснабжающей организации акт о готовности узла учёта тепловой энергии к эксплуатации	До сентября	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	
12	Произвести регулировку систем	С началом отопительного периода	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"	

Разработал:

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок ООО "Гайя"
Главный инженер Коноваленко В. И.


 _____ - 23.03.26
 (личная подпись) (дата)